

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia



Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané najmä zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Predmetné nebezpečenstvo úzko súvisí so samotným systémom vykurovania, nesprávnej obsluhy, nevyhovujúcim stavom komínového telesa, ponechanie detí bez dozoru a odkladanie žeravého popola na nevhodné miesta z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti

Každý rok „vdďaka“ technickým nedostatkom alebo z nedbalosti dochádza k niekoľkým stovkám požiarov, spôsobených tepelnými spotrebičmi, určenými na vykurovanie, varenie či ohrev teplej vody, dymovodmi alebo komínovými telesami.

Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie nasledovných základných preventívnych opatrení.

Podmienky bezpečného prevádzkovania komínov:

- vymetacie otvory musia byť uzatvorené dvojitými dvierkami z nehorľavých materiálov a nesmú sa pri nich skladovať horľavé materiály (papier, drevo a pod.), podlaha okolo nich musí byť z nehorľavých materiálov,
- v komíne nesmú byť zamurované horľavé materiály (drevené trámy, dosky) a nesmú sa nachádzať ani v jeho blízkosti,
- komíny, ktoré sú nad strechami z horľavého materiálu (asfaltová lepenka, šindle a pod.) musia mať lapače iskier zabraňujúce ich úletu,
- komíny sú zakázané vypaľovať,
- musí sa zabezpečiť pravidelná kontrola a čistenie komínov palivových spotrebičov do 50kW a to jedenkrát za 4 mesiace pri pripojení palivového spotrebiča na tuhé palivo a jedenkrát za 12 mesiacov pri pripojení palivového spotrebiča na plynne palivo ak má komín vložku,
- ložné škáry a styčné škáry na komínovom telese musia byť upchaté nehorľavou hmotou.

Podmienky bezpečného prevádzkovania dymovodov:

- musia byť umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od horľavých látok, pri prestupe horľavým materiálom treba prestup vyhotoviť tak aby nemohlo dôjsť k zapáleniu horľavého materiálu,
- dymovody treba zostaviť a upevniť tak, aby sa samovoľne neuvoľnili,
- rúry dymovodu, ktoré sa do seba zasúvajú musia byť zasunuté dostatočne do seba v smere ťahu spalín.

Podmienky bezpečného prevádzkovania palivových spotrebičov:

- nepoužívať vykurovacie telesa s žeravými časťami v priestoroch, kde sa pracuje s horľavými látkami (drevom a pod.) a horľavými kvapalinami,
- horľavé látky – drevo, papier, textil a pod. ukladať v bezpečnej vzdialenosti od palivových spotrebičov s žeravými časťami a nesušiť časti odevov na palivových spotrebičoch,
- podlaha pod vykurovacími telesami s žeravými časťami a ochranná podložka pred nimi, musí byť nehorľavá, veľkosť podložky upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarne bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách a ich čistenia a vykonávania kontrol.

Podmienky bezpečného prevádzkovania domácich udiarní:

- na konštrukciu udiarne použiť nehorľavé materiály, v prípade použitia drevených hranolov a dosiek, treba ich chrániť nehorľavým materiálom,
- oddeliť ohnisko od údených výrobkov, na údenie používať tzv. „studený dym“
- zabrániť tomu, aby dochádzalo pri topení masť na údených výrobkoch k jej stekaniu do ohniska a upevniť údené výrobky tak aby nemohli spadnúť do ohniska,
- umiestniť udiareň tak, aby v prípade požiaru neboli bezprostredne ohrozené iné objekty.

Nedodržaním podmienok prevádzkovania palivových spotrebičov, komínov, dymovodov a domácich udiarní dochádza k porušeniu § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov.

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v nasledovných lehotách stanovených citovanou vyhláškou:

- *komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1x za 4 mesiace*
- *komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace*
- *komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov*
- *komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov*
- *komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1x za 6 mesiacov.*

Vážený občania Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave Vám týmto príspevkom chce pripomenúť, tak ako každý rok, že aby ste „prezimovali“ kľudne a bezpečne, potrebné je venovať pozornosť z Vašej strany aj tejto problematike.

Spracovala: npor. Macejková